



АКТ № 012589

О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ

г. Садромово

«02» 11

2023 г.

Комиссия в составе:

Представитель заказчика (отв. за газовое хозяйство): Глава добровольного СПП
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Смоляев Александр Иванович
(Ф.И.О. отв. за газовое хозяйство, № приказа о назначении)

Представитель (ли) организации ВДПО: Молодяков
(должность Ф.И.О.)
Александр Александрович

_____ проверку технического состояния
(первичную/периодическую)

Вент-каналы _____ каналов в помещениях Кухня
(вентиляционных, дымовых)

_____ жилая комната
(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, строящееся/эксплуатируемое, помещение, в которых проводится проверка)
от газоиспользующих приборов _____

по адресу: Смоляев Александр Иванович ул. Климкина д. 11, 2, 13, 2, 5, 6 кв. 9, 13, 12, 1, 13, 6, 8
д. Молодяков
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

цель проверки: _____
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отводов продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	Тип канала (вент/дым)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм.)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала (очищен/не очищен)	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям	Состояние оголовка
	<u>Вент</u>	<u>кирпич</u>	<u>140 x 140</u>	<u>кухня</u>	<u>очищен</u>	<u>есть</u>	<u>чист</u>

Приточная вентиляция _____
(имеется, не имеется, размеры)

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымоходных каналов _____
(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать помещения)

_____ (материалы, используемые для противопожарной разделки)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной 25 см. и лючки для чистки _____

_____ (если отсутствуют указать помещения)

Все дымовые каналы обособленные и плотные, за исключением _____
(указать помещения)

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям _____
(если имеются нарушения, указать)

Суммарная длина участков соединительных труб менее 3-х метров _____
(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора да
(да/нет)

Наличие изменений проекта _____
(нет/если есть указать какие и кем внесены)

Примечания: _____

Применяемое оборудование Вент номер Т810-410-1 № И В 0020546 от 11.10.20
(наименование, №, свидетельства о проверке, дата освидетельствования)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Вент - на м.м каналы в помещениях кухонь
(вентиляционные, дымовые) (наименование объекта)
(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации _____
(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)
каналы в помещениях _____
(вентиляционные, дымовые) (наименование объекта)
(перечислить помещения)

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям по причине: _____

Газовые приборы _____
(не могут быть подключены, должны быть отключены)

Срок действия акта: 3 месяца
(период, в течении которого акт действителен)

Представитель заказчика: Чев Летрик Л.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:
[подпись] Аннин Л.Е. уд. № 04030 от 17 10 2023 г.
(подпись) (Ф.И.О.) (дата сдачи экзамена по ПБ)
[подпись] Романов В.В. уд. № 963 от 17 10 2023 г.
(подпись) (Ф.И.О.) (дата сдачи экзамена по ПБ)

М.П.
Ответственный за газовое хозяйство: _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Акт зарегистрирован _____
Губова И.В. Дата 02.11.23
(Должность, подпись, Ф.И.О.)

Инструктаж по Правилам пользования газовыми приборами и противопожарный инструктаж проведен:

Подпись инструктирующего: Аннин Л.Е.

Подпись инструктируемого: Летрик Л.В.



Технический отчет о наличии тяги,
 кратности воздухообмена и количестве удаляемого
 из помещений воздуха

Условия проведения замеров параметров вентиляционных и дымовых каналов:

Климатические условия:

Параметр:	Температура, °С	Влажность, %	Атм. давление
Снаружи	+5	70	745 мм/рт
Внутри помещения	+19	30	-

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование	№, свидетельства о поверке, дата освидетельствования
	<i>Анемомер 58510-410-2</i>	<i>№ В 0020396 02.12.2021</i>

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

№ п/п	Помещение 1				Помещение 2				Помещение 3				Помещение 4				Заклю- чение	
	ДЕЖ.		РАБ.		ДЕЖ.		РАБ.		ДЕЖ.		РАБ.		ДЕЖ.		РАБ.			
	Н	Ф	Н	Ф	Н	Ф	Н	Ф	Н	Ф	Н	Ф	Н	Ф	Н	Ф		
	10	474	90	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>Средств</i>

ПРИМЕЧАНИЕ:

- «ДЕЖ» - дежурный режим вентиляционного канала (кратность воздухообмена).
- «РАБ» - рабочий режим вентиляционного канала (объем удаляемого воздуха, куб.м.)
- «Н» - норма.
- «Ф» - факт.

Исполнитель: *Юлия В.В.* 02.11.2025
 Лист 1 Листов 1
 подпись Ф.И.О. дата