



АКТ № 012590

О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ

г. Смоленско

«02» 11

2025 г.

Комиссия в составе:

Представитель заказчика (отв. за газовое хозяйство): Глава МО Билеминского С/П

(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Смоляк абл. Смирнова Лейра Л.В.

(Ф.И.О. отв. за газовое хозяйство, № приказа о назначении)

Представитель (ли) организации ВДПО: Мож/М

(должность Ф.И.О.)

Зинин В.Е., Рамеев В.И.

проверку технического состояния

(первичную/периодическую)

Вент. каналы

каналов в помещениях кухонь

(вентиляционных, дымовых)

на ул. Волы 29/1

(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, строящееся/эксплуатируемое, помещение, в которых проводится проверка)

от газоиспользующих приборов

(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: Смоляк абл. Смирнова ул. Молодежная д. 4, 5, 6, 8, 9, 10 кв. 8, 5, 7, 6, 1, 3, 4, 7, 1, 3, 15, 8.  
9 Мицкино

цель проверки:

(пригодность к эксплуатации, пригодность для отводов продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	Тип канала (вент/дым)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм.)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала (очищен/не очищен)	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям	Состояние оголовка
	<u>Вент.</u>	<u>керамическая</u>	<u>Ø 150</u>	<u>кухонь</u>	<u>очищен</u>	<u>соответ</u>	<u>убов</u>

Приточная вентиляция

(имеется, не имеется, размеры)

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымоходных каналов

(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать помещения)

(материалы, используемые для противопожарной разделки)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной 25 см. и лючки для чистки

(если отсутствуют указать помещения)

Все дымовые каналы обособленные и плотные, за исключением

(указать помещения)

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их

присоединение соответствует нормативным требованиям

(если имеются нарушения, указать)

Суммарная длина участков соединительных труб менее 3-х метров \_\_\_\_\_

(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора да

(да/нет)

Наличие изменений проекта \_\_\_\_\_

(нет/если есть указать какие и кем внесены)

Примечания: \_\_\_\_\_

Применяемое оборудование Вентилятор Т1810-40-9 № ДВ 0010546 от 12.12.12

(наименование, №, свидетельства о проверке, дата освидетельствования)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Вентиляция

(вентиляционные, дымовые)

каналы в помещениях

муком

(наименование объекта)

(перечислить помещения)

**СООТВЕТСТВУЮТ** нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации \_\_\_\_\_

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

каналы в помещениях

(вентиляционные, дымовые)

(наименование объекта)

(перечислить помещения)

**НЕ СООТВЕТСТВУЮТ** нормативным требованиям по причине: \_\_\_\_\_

Газовые приборы \_\_\_\_\_

(не могут быть подключены, должны быть отключены)

Срок действия акта: 3 месяца

(период, в течении которого акт действителен)

Представитель заказчика: \_\_\_\_\_

(подпись)

Петрик Л.В.

(Ф.И.О.)

Представители организации ВДПО:

(подпись)

Смирнов В.Е.

(Ф.И.О.)

уд. № 01010 от 14 10 2015 г.

(дата сдачи экзамена по ПБ)

(подпись)

Равкин В.В.

(Ф.И.О.)

уд. № 963 от 12 10 2013 г.

(дата сдачи экзамена по ПБ)

М.П.

Ответственный за газовое хозяйство: \_\_\_\_\_

(подпись)

(Ф.И.О.)

Акт зарегистрирован \_\_\_\_\_

Инструктаж по Правилам пользования газовыми приборами и противопожарный инструктаж проведен:

Подпись инструктирующего: \_\_\_\_\_

Подпись инструктируемого: \_\_\_\_\_

Дата 02.11.13



**Технический отчет о наличии тяги,  
 кратности воздухообмена и количестве удаляемого  
 из помещений воздуха**

Условия проведения замеров параметров вентиляционных и дымовых каналов:

Климатические условия:

Параметр:	Температура, °С	Влажность, %	Атм. давление
Снаружи	+5	70	765 мм/рт
Внутри помещения	+18	30	-

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование	№, свидетельства о поверке, дата освидетельствования
	<i>Анмометр 51510-410-2</i>	<i>ИИВ 0020546</i>
		<i>07.12.10</i>

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ**

№ п/п	Помещение 1				Помещение 2				Помещение 3				Помещение 4				Заклю- чение
	ДЕЖ.		РАБ.		ДЕЖ.		РАБ.		ДЕЖ.		РАБ.		ДЕЖ.		РАБ.		
	Н	Ф	Н	Ф	Н	Ф	Н	Ф	Н	Ф	Н	Ф	Н	Ф	Н	Ф	
	<i>12</i>	<i>471</i>	<i>30</i>	<i>1153</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>содит</i>

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- «ДЕЖ» - дежурный режим вентиляционного канала (кратность воздухообмена).
- «РАБ» - рабочий режим вентиляционного канала (объем удаляемого воздуха, куб.м.)
- «Н» - норма.
- «Ф» - факт.

Исполнитель: *В. В. В. 02.11.2013*  
подпись Ф.И.О. дата