



**Общероссийская общественная организация
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»**

Смоленское областное отделение

214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, дом 81-А
тел.: (4812) 31-30-61, E-mail: vdposmolgrad@rambler.ru

**Акт проверки работоспособности
АПС и СОУЭ, СПИ**

В соответствии с требованиями ст. 61 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" и Контракта (Договора) от 2020 года № 121/6

комиссия в составе:

- от "Заказчика" глава администрации Петрик Л.В.
(должность, Ф.И.О)

- от "Исполнителя"

- руководитель производственного участка Синяков С.Н.

- электромонтёр: Занеинов В.И.

провела проверку работоспособности АПС и СОУЭ, прохождение сигнала от
извещателя пожарной сигнализации до пожарной части,

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный : Гранит 5

Прибор объектовый оконечный системы передачи извещений о пожаре -----

установленные на объекте: Администрация Беленинского с/п

по адресу: Сафоновский район, д. Беленино, ул. Молодежная, д. 23

контактный телефон: _____

Имитация срабатывания извещателя ПС проводилась в 14 часов 12 минут "01" 12 2020
года, методом : принудительного нажатия на ИПР

В ходе проверки комиссия установила:

сигнал о пожаре прошёл в ПЧ в — часов — минут, внутреннее оповещение в
исправном состоянии.
(исправном, неисправном)

Заключение комиссии:

Состояние и работоспособность АПС и СОУЭ, СПИ

Система АПС и СОУЭ находятся в рабочем состоянии

От Исполнителя:

Руководитель производственного участка

(Синяков С.Н.)

(подпись)

Электромонтёр ОПС

(подпись)

От Заказчика:

глава администрации

(должность)

Петрик Л.В.

(подпись, инициалы)

(подпись)

