



**Общероссийская общественная организация
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»**

Смоленское областное отделение

214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, дом 81-А
тел.: (4812) 31-30-61, E-mail: vdposmolgrad@rambler.ru

**Акт проверки работоспособности
АПС и СОУЭ, СПИ**

В соответствии с требованиями ст. 61 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" и Контракта (Договора) от 2019 года №
комиссия в составе:

- от "Заказчика"

Петрик Л. В.
(должность, Ф.И.О)

- от "Исполнителя"

- руководитель производственного участка Синяков С.Н.

- электромонтёр: Кочев С.Ю.

провела проверку работоспособности АПС и СОУЭ, прохождение сигнала от
извещателя пожарной сигнализации до пожарной части,

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный: Гранит 5

Прибор объектовый оконечный системы передачи извещений о пожаре -----

установленные на объекте: Администрация Беленинского с/п

по адресу: Сафоновский район, д. Беленино, ул. Молодежная, д. 23

контактный телефон: _____

Имитация срабатывания извещателя ПС проводилась в 10 часов 10 минут "20" 03 2019
года, методом: принудительного нажатия на ИПР

В ходе проверки комиссия установила:

- сигнал о пожаре прошёл в ПЧ в _____ часов _____ минут, внутреннее оповещение в

исправном состоянии.
(исправном, неисправном)

Заключение комиссии:

Состояние и работоспособность АПС и СОУЭ, СПИ

Система АПС и СОУЭ находятся в исправном состоянии

От Исполнителя:

Руководитель производственного участка

(Синяков С.Н.)

(подпись)

Электромонтёр ОПС

(подпись)

От Заказчика:

Глова И.О.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

